

**SOS-Begehungsbericht zum Thema Brandschutz, Erste Hilfe, Evakuierung und Arbeits- und Gesundheitsschutz  
-(Dokumentation/ Nachweis)-**

**Behebungsbereich:**  Freigelände,  Lager,  Verwaltung/ Empfang,  Produktion,  \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Sicherheitsbeauftragter (SB): \_\_\_\_\_

Die objektive/ unabhängige Begehung durch den SB soll mind. 1x pro Monat stattfinden, ein Nachweis ist zu führen!

Für Fachfragen können Sie sich jederzeit an den Brandschutzbeauftragten oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit wenden.

Nr.:	Kontrolle/ Frage:	Priorität: 1: unmittelbar 2: hoch 3: mittel 4: gering	Wer ist zuständig:	Erledigt/ Unterschrift:
<b>A:</b>	<b>Erste Hilfe:</b>			
A1	Erste Hilfe Ausrüstung OK, Erste Hilfe Material aufgefüllt, Pflasterbox voll, Erste Hilfe Dokumentationsblatt ausreichend vorhanden			
A2	Defibrillator OK, Sichtprüfung, Ablaufdatum Klebeelektroden und Batterie			
A3	Erste Hilfe Material und Defibrillator frei zugänglich und Sauberkeit			
A4	Augenlösungen, Augenspülung OK			
<b>B</b>	<b>Evakuierung:</b>			
B1	Flucht- und Rettungswege, Notausgangstüren frei nicht verstellt			
B2	Rettungswegleuchten und Notleuchten inkl. Zentrale keine Störung			
B3	Rettungswegbeschilderung OK, Schilder und Leuchten vorhanden			
B4	Sammelplatzschild vorhanden			
B5	Evakuierungsliste am Empfang vorhanden und aktuell			
B6	Evakuierungsausrüstung, Schreibbrett, Weste, Taschenlampe usw. vorhanden und OK			

**SOS-Begehungsbericht zum Thema Brandschutz, Erste Hilfe, Evakuierung und Arbeits- und Gesundheitsschutz  
-(Dokumentation/ Nachweis)-**

Nr.:	Kontrolle/ Frage:	Priorität: 1: unmittelbar 2: hoch 3: mittel 4: gering	Wer ist zuständig:	Erledigt/ Unterschrift:
<b>C:</b>	<b>Brandschutz:</b>			
C1	Feuerlöscher, Löschdecke und Brandschutzeinrichtungen frei zugänglich			
C2	Feuerlöscherhalterungen alle OK, Sicherungsstifte an den Feuerlöschern OK			
C3	Hinweisschilder vorhanden, sichtbar			
C4	Monatliche Sicht- und Funktionsprüfung an allen Brandschutztüren, Tore, Feststellanlagen			
C5	Stapler an der richtigen Stelle abgestellt, Gasfalschen für Stapler in Freien gelagert			
C6	Brandschutzordnung, Flucht- und Rettungswegpläne vorhanden, zugänglich und aktuell			
<b>D:</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz:</b>			
D1	Tragen alle Mitarbeiter die persönliche Schutzausrüstung/ Kleidung usw.			
D2	Regalanlagen frei von Beschädigungen und mit einem Lastenindex versehen			
D3	Funktioniert die Abfalltrennung			
D4	Gefahrstofflagerung in Ordnung			
D5	Betriebsanweisungen für Maschinen und Gefahrstoffe vorhanden und für jeden Mitarbeiter zugänglich			
D6	Behältnisse von Roh-/Betriebs-/ und Hilfsstoffen mit den Gefahrstoffsymbolen und der Stoffbezeichnung gemäß Originalgebinde gekennzeichnet.			
D7	Keine Stolperstellen vorhanden			
<b>E:</b>	<b>Sonstiges:</b>			
E1	Alle elektrischen Anlagen und Geräte nach Arbeitsende ausgeschaltet			
E2	Alle Brandschutztüren,-Tore nach Arbeitsende geschlossen			
E3	Alle Leitern und Tritte in Ordnung			
E4	Kontrolle der Dienstfahrzeuge (Schäden, KFZ-Verbandskasten, Warndreieck, Warnweste etc).			