

# Prüfliste Brandschutz bzw. für die allgemeine Feuerbeschau

**Hinweis:** Diese Liste gewährt keine Vollständigkeit und muss auf alle Objekte angepasst werden.

## **Rettungs- und Einsatzwege**

### **1. Rettungsweg Treppenraum / Flur**

- Türen zum Speicher T 30 (T30RS)
- Türen zum Keller T 30 (T30RS)
- Türen zu Gewerbeeinheiten T 30
- Türen zu Wohnungen dichtschießend
- Türen Treppenraum / Flur
- Flurunterteilung 30 m
- Fenster zur Wohnung
- Oberlichtfenster zur Wohnung
- Türfenster zur Wohnung
- Rauchabzug: Fenster in jedem Geschöß im Treppenraum
- Rauchabzug: Fenster im DG
- Automatischer Rauchabzug ab 13m Höhe
- Handauslösung vorhanden
- Hinweisschilder für Rauchabzug
- Elektrische Leitungsanlagen
- Hausanschluss / Zähler nicht im Treppenraum, welche Schutzmaßnahmen
- Offene Verlegung
- PVC-Kanal/Holzverkleidung
- Unzureichende Abschottungen
- Gasleitungen / Gaszähler
- Offene Verlegung
- PVC / Holzverkleidungen
- Be- u. Entlüftung
- Brennbare Einbauten
- Brennbare Lagerungen
- Brennbare Verkleidungen
- Einengung der Treppenlaufbreite
- Lagerungen im Treppenraum
- Einengung der Flure
- Lagerungen in den Fluren
- Nachweis Teppichboden B1
- Sicherheitsbeleuchtung
- Hinweisschilder für Ausgang

## **2. Rettungsweg:**

- Flur zum 2. Treppenraum
- Umlaufender Außenbalkon
- Anleiterbares erkennbare Fenster (Kennzeichnung)
- Feuerwehzufahrt (FWZ)
- FWZ - Beschilderung / Lageplan
- Bordsteinabsenkung / Stufen max. 8 cm
- Feuerwehraufstell- u. Bewegungsfläche
- Brückenklasse 16 Tonnen Gesamtgewicht
- Erkennbarkeit (nachts / Winter)
- Befestigung d. Aufstellfläche
- Abstände (3 – 9 m) vorhanden
- Bäume / Bepflanzungen
- Humusbildung
- Bauliche Absperrungen benutzbar
- Verschlusseinrichtung DIN 14925
- Feuerwehrschießung
- Geradliniger Zugang (1,25 m b, 2,2 m h)
- Aufstellfläche für tragbare Leitern
- Notleitern nach DIN 14094
- Schneefanggitter als Übersteighilfe
- Sonstige Ausstiegs- u. Abstieghilfen

## **Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung**

- Feuerlöscher
- Richtige Art / Anzahl
- Nachweis für Prüfung (1 bzw.2 Jahre)
- Beschilderung
  
- Wandhydranten
- Nachweis für Prüfung (Sachkundiger jährliche, alle 3 Jahre SPrüfV)
- Beschilderung
  
- Steigleitung/Einspeisung/Entnahmestellen
- Nachweis für Prüfung (Sachkundiger jährliche, 3 Jahre SPrüfV))
- Beschilderung
  
- Automatische Löschanlagen
- Nachweis für Prüfung (Sachkundiger jährliche, 3 Jahre SPrüfV)
- Zugänglichkeit / Freihaltung
- Beschilderung Zentrale
- Einspeisung / Bedienung

### **Löschwasserversorgung/Entsorgung:**

- Private Hydranten
- Nachweis für die jährliche Wartung
- Freihaltung / Zugänglichkeit
- Beschilderung
  
- Sonstige private unabhängige Versorgung
- Nachweis für die jährliche Wartung
- Brunnen / Behälter / Teich
- Freihaltung / Zugänglichkeit
- Entnahmemöglichkeit
- Beschilderung
- Löschwasserrückhaltung

### **Sicherheitstechnische Einrichtungen**

- Brandmeldeanlage
- Nachweis für Prüfung (Inspektion 4x pro Jahr, 1x pro Jahr Wartung, 3 Jahre SPrüfV)
- Zugänglichkeit / Beschilderung
- Aktuelle Feuerwehr-Laufkarten (Stichproben)
  
- Gefahrenmeldeanlage / Hausalarm
- Nachweis für Prüfung (Sachkundiger jährliche, 3 Jahre SPrüfV)
- Rauchwarnmelder nach DIN und jährliche Prüfung
- Je Objekt eine geeignete Alarmierungseinrichtung, Rettungswegsicherung, etc.  
Inkl. Prüfnachweise dazu
- Zugänglichkeit / Bedienbarkeit
- Telefon/ Hinweis für Notruf
  
- Lüftungsanlage
- Nachweis für Prüfung (Sachkundiger jährliche, 3 Jahre SPrüfV)
  
- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
- Nachweis für Prüfung (Sachkundiger jährliche, 3 Jahre SPrüfV)
- Zugänglichkeit / Beschilderung/Bedienbarkeit
  
- Feuerwehraufzug
- Zugänglichkeit / Beschilderung/Bedienbarkeit
- Nachweis für Prüfung, Wartungsverträge
  
- Sicherheitsstromversorgung, Sachkundigenprüfung jährlich
- Sicherheitsbeleuchtung, Sachkundigenprüfung jährlich
- Blitzschutz Sachkundigenprüfung alle 3-4 Jahre
- elektr. Verriegelungen von Türen in Rettungswege, Sachkundigenprüfung jährlich
- automatische Schiebetüren in Rettungswegen, Sachkundigenprüfung jährlich
- Feststellanlagen für Brandschutztüren Sachkundigenprüfung jährlich,  
monatlich durch den Betreiber (Abnahmebuch und Abnahmeaufkleber vorhanden)

## **Betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung**

- Brandschutzordnung
- Flucht- und Rettungswegplan
- Brandschutzorganisation
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
- Sicherheitsbeauftragte, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt
- ASA-Team und regelmäßige 4x jährlich ASA-Sitzungen
- Arbeitsstättenbegehungen / Brandschutzbegehungen 4x jährlich mit Begehungsberichten
- Selbsthilfekräfte (Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Evakuierungshelfer, Leiter Sammelplatz)
- Erst- und Folge- Mitarbeiterunterweisungen, Schulungsmatrix  
Jugendliche 2x jährlich unterweisen
- Prüf- und Wartungsplaner für alle sicherheitstechnischen Anlagen- und Arbeitsmittel
- Feuerwehreinsatzpläne mit der Objektinformation
- Gefahrenabwehrpläne
- Gefährdungsbeurteilungen
- Betriebsanweisungen

**Diese Liste muss für alle Betrieb angepasst werden!**